



OZNACZENIA	
1	Kocioł gazowy typ KGGW-N o mocy Q=100 kW
2	Kocioł gazowy typ KGGW-N o mocy Q=63 kW
3	Kocioł gazowy typ KGGW-N o mocy Q=52 kW
4	Kocioł węglowy typu KZ 5 o mocy 116 kW
5	Kolektor zasilający Dn 150
6	Pompa obiegowa instalacji co 1
7	Pompa obiegowa instalacji co 2
8	Miejsce usytuowania wymiennika ruchowego cwu
9	Miejsce usytuowania wymiennika pojemnościowego cwu
10	Studzienka schładzająca
11	Istniejący detektor gazu Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej
12	Istniejąca instalacja gazowa
13	Zlewozmywak dwukomorowy
14	Istniejący czepuch kotła węglowego
15	Istniejące odprowadzenie spalin z kotłów gazowych

Projekt budowlany remontu kotłowni w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Witalowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 32	
Inwestor: Urząd Gminy Andropol, Andropol ul. Rokicińska 126	
Nazwa rysunku: Rzut pomieszczenia kotłowni - stan istniejący	
Projektował: mgr inż. M. Tomala dpl. bud. 12297/NE	Skala: 1:75
Kreślił: mgr inż. Z. Tomala	Nr rys. 01/04/2009
	kwiecień 2009r.