OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-ANDRESPOL

ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ



ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ



ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ PRZY OTWORACH MONTAŻOWYCH



Rzut przepompowni



Przekrój A-A



Przekrój B-B



ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Stal ⌀	Długość (cm)	Ilość elementów	Długość łączna (m) A-IIIN ⌀ 6	⌀ 12	⌀ 16
1	12	270	56			151,20
2	12	415	28			116,20
3	12	301	134			403,34
4	12	505	26			131,30
5	12	365	26			94,90
6	12	360	26			93,60
7	12	220	26			57,20
8	12	314	26			81,64
9	16	367	26			95,42
10	16	222	34			75,48
11	12	144	48			69,12
12	6	42	20	8,40		
13	6	24	10	2,40		
14	16	85	16			13,60
15	16	64	16			10,24
16	16	55	16			8,80
Długość wg średnic (m)				10,80	1198,50	203,54
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,22	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)				2,40	1064,27	321,59
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					1388,26	
Ogółem (kg)					1388,26	

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOGICZNYM

B-30 C25/30
(W-8, F150)
Stal A-IIIN

PRZERWY ROBOCZE USZCZELNIĆ TAŚMĄ DYLATACYJNĄ PCV
ZBROJENIE PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWORY WYCIĄĆ
W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA SZCZELNE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DO POZIOMU GRUNTU ZASYPOWEGO IZOLOWAĆ EMULSJA ASFALTOWĄ
POMOSTY OBRAMOWAĆ BALUSTRADĄ Z RUR ZE STALI NIERDZEWNEJ

Gmina Andrespol		**Ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol**	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW-ANDRESPOL			
Temat i nazwisko		Data	Podpis
Projektował	mgr inż Czesław Wojciechowski nr upr.209/OOL	09.2008 r.	EKO-KOMPLEKS sl. Guzowska 14 95-030 Rzgów tel. 0-42 2278786 0-42 2278878
Sprawdzający	mgr. inż. Wiesław Kosiński nr upr. 42/OOL	09.2008 r.	
Skala 1:20	Przepompownia osadu - rzuty i przekroje		
	Branża: Konstrukcja	Projekt budowlano - wykonawczy	Rys. K-9