



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Wierzbowa 52,  
90-133 Łódź,  
Skrytka Poczтовая 34

tel. +48 042 679 00 00,  
fax: 042 678 87 61,  
Biuro Obsługi Klienta  
tel. 042 677 84 30/31  
e-mail: bok@zwik.lodz.pl



Urząd Gminy w Andrespolu  
Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Rokicińska 126  
95 – 020 Andrespol

Wasze pismo z dnia                      Znak

Nasz znak                      Data  
TT.T – 660 – 172/09                      18.05.2009

Sprawa:

**Dotyczy: lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działek nr 214/4 i 410/59 w Andrespolu.**

W odpowiedzi na pismo znak Rit.5114/80/2009 z dnia 29.04.2009 w sprawie jw. informujemy, że **wyrażamy zgodę** na przedstawioną w załączniku graficznym do w/w pisma lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działek nr 214/4 i 410/59 w Andrespolu.

Jednocześnie informujemy, że:

1. W pasie ochronnym rurociągu tranzytowego  $\varnothing 800$ , wynoszącym 8 m od jego skrajnej krawędzi, należy wykonać rozbieralną nawierzchnię parkingową (zgodnie z zapisem w Państwa piśmie) co jest niezbędne w związku z możliwością wystąpienia awarii rurociągu.
2. W razie konieczności wykonania remontu, konserwacji lub usunięcia awarii ZWiK Sp. z o.o. powinien mieć zapewniony dostęp do urządzeń wodociagowych. Ewentualne straty wynikające z tytułu powyższych czynności eksploatacyjnych pokryte zostaną na koszt ZWiK Sp. z o.o.

Sprawę prowadzi:  
mgr inż. Emilia Łukasik  
tel. 042 677 82 44

Do wiadomości:  
– PTL  
– TT a/a

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. bud. **BRZEGÓRZ RUDZKI**  
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewiden. NB.IV.7347/22/98

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych  
*R. F. J.*  
Kazimierz Fijałek

STAROSTA POWIATU  
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPÓŁ UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28  
tel. 042 632-9828

OPINIA NR 435/2009

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizację obiektu:**

Przedmiot opinii :

**PARKING**

Lokalizacja obiektu : Andrespol dz. 410/59 , 379 , 214/4 , 410/30 , 450

Autor opracowania: mgr inż. GRZEGORZ RUDZKI

Inwestor :

URZĄD GMINY ANDRESPOL

95-020 ANDRESPOL  
ROKICIŃSKA 126

Data wpływu do zespołu: 26-05-2009

I. Podstawa prawna opinii :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1, art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. nr 240 poz.2027 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz.455), Zarządzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

- W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym z zabezpieczeniem.
- PGE Dystrybucja sp.z o.o.: prace ziemne w rejonie kabli energetycznych prowadzić sposobem ręcznym. Rozpoczęcie prac zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem tel. (42) 675-19-29. Prace w zblizeniu do linii energetycznych prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Nie składować materiałów budowlanych pod liniami. UWAGA : zblizenie wykopów do słupów linii energetycznej. Zaprojektować rury ochronne na istniejących kablach energetycznych przebiegających pod projektowanymi zjazdami. / Piotr Różycki/

Z up. Starosty  
DYREKTOR PODGİK

*Andrzej Bartos*  
Andrzej Bartos

**mgr inż. bud. GRZEGORZ RUDZKI**  
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewidencyjny: 145.14.7349/22.008

Za zgodność  
z oryginałem