


Ułożenie rur c.o. w posadzce
strop nad nieogrzewanym pomieszczeniem
lub podłoga na gruncie




terakota lub wykładzina
Jasnych

rury w otulinie PU/PE 9mm
lub rurze peszel

styropian

podłoże

Ułożenie rur c.o. w posadzce
strop nad ogrzewanym pomieszczeniem




terakota lub wykładzina
lub deski na legarach

Jasnych

rury w otulinie PU/PE 9mm
lub rurze peszel

plyta stropowa

Ułożenie rur c.w.u., w.z.
w posadzce




posadzka
wylewka betonowa

rury w otulinie PU/PE
6mm dla wody zimnej
9mm dla wody ciepłej
wełna mineralna lub
styropian

plyta stropowa

Ułożenie rur grzejnika podłogowego



terakota lub wykładzina
lub deski na legarach

Jasnych

rura ogrzewania podłogowego

styropian

podłoże

INWESTOR <i>Gmina Andrespol</i>	Skala —
TEMAT <i>Szczegół ułożenia rur inst. c.o. w posadzkach</i>	Nr Rys —
OBJEKT <i>P.B. bud. Szkoły w Kiejstoku z instalacjami</i>	Data <i>11.08r</i>
AUTOR OPRACOWANIA <i>mgr inż. Sławomir Oszeński</i>	Podpis <i>[Signature]</i>