



1. warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe itp.)
2. warstwa żwiru stabilizowanego
3. warstwa żwiru stabilizowanego
4. taśma ostrzegawcza żółta
5. grunt rodzimy
6. taśma lokalizacyjna z ścieżką metalizowaną lub przewód lokalizacyjny
7. ochronna warstwa piasku – nadsypka min. 10 cm
8. gazociąg – rura przewodowa PE
9. warstwa wyrównawcza piasku – podsypka 10 cm

INWESTOR <i>Gmina Andrespol</i>	Skala —
TEMAT <i>Szczegół ułożenia rury gazowej w gruncie</i>	Nr Rys.
OBIEKT <i>Pr. bud. Składowiska odpadów z instalacją gazową ul. 102/3 ul. Łuszyńska k. m. Strożo gmina Andrespol</i>	Data <i>11.09r</i>
AUTOR OPRACOWANIA <i>St. Osowski, St. Osowski</i>	Podpis <i>[Signature]</i>

Stanisław Osowski
opr. bud. nr 27/748/13.1 pkt 2
11-002 Łódź, ul. Piotrkowska 27/28
tel. 10 42 20 20 20