


TABLICA ROZDZIELCZA BUDYNKU ROZMIESZCZENIE APARATRÓW

LISTA URZĄDZEŃ:

- | | |
|---|----------|
| 1.) Ogranicznik przepięć 20 kA, 1,5 kV WOM typu "C" firmy "BEZPOL" | - 1 szt. |
| 2.) Rozłącznik izolacyjny FR 304 4p 40 A | - 1 szt. |
| 3.) Szyna łączeniowa grzeb B-13-10-12. | - 1 szt. |
| 4.) Szyna łączeniowa grzeb B-14-10-12. | - 1 szt. |
| 5.) Wyłącznik różnicowoprądowy z członem zwarciovym i przeciążeniowym
P 312 B 2P 10A, 30mA AC. | - 3 szt. |
| 6.) Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 4P 25 A, 30mA AC. | - 1 szt. |
| 7.) Wyłącznik nadprądowy S 301 B 1P 16A. | - 8 szt. |
| 8.) Obudowa rozdzielnic TX 2 x 18 IP-40 . | - 1 szt. |



ANDRZEJ
techn. projekt.
Uprawniony
Kierownik
Instalacji
Instalacji
Instalacji

[Handwritten signature]

P.P.i R.I. "PRONIL" s.c.			
91-456 Łódź ul. Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl			
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej w m. Stróża gm. Andrespol ul. Tuszyńska numery ewid. działki 264 i 293/15	Nr proj.:	636	
Treść rys.:		Skala:	Data:
TABLICA ROZDZIELCZA BUDYNKU - ROZMIESZCZENIE APARATÓW		1:100	10.2009
Projektował:		Podpis:	Nr rysunku
tech. Elżbieta Jankowska upr. nr 339/89/WL			4.
Sprawdził:			
.....			