



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.29.06.18.2011

Andrespol 01.08.2011

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP 211292-2011 w trybie przetargu nieograniczonego na **Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu***

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, a dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu”.

Pytanie 1.

Wg SIWZ termomodernizacja pkt 3.2 p/pkt lit. j podano montaż parapetów aluminiowych. Czy nie ma możliwości zmiany na parapety z blachy ocynkowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany parapetów aluminiowych na parapety z blachy ocynkowanej.

Pytanie 2.

Proszę o sprecyzowanie stolarki okiennej (kolor, rodzaj, szyby, czy należy zastosować nawiewniki) i drzwiowej (kolor, rodzaj wypełnienia skrzydła drzwiowego czy muszą być drzwi stalowe).

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje okna z nawiewnikami w kolorze białym, szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła: $k \leq 1,1 \text{ W / m}^2 \cdot \text{k}$.

Zamawiający przewiduje drzwi stalowe pełne, ocieplone pianką poliuretanową w kolorze brąz RAL 7043.