

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU



95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie

Tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26 / fax (42) 213 24 40 w.834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.02.05.03.2012

Andrespol dnia 08.02.2012 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 24236-2012 z dnia 25.01.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w sołectwach Wiśniowa Góra i Justynów w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie”

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia w p/pkt 3.2.2.6, który po zmianie otrzymuje nową treść

3.2.2.6. Zamawiający wymaga, aby dolne części studni betonowych \emptyset 1000 mm wykonane były jako element monolityczny z fabrycznie zabetonowaną powłoką z poliuretanu (PU) lub polipropylenu (PP) bądź z kompozytu składającego się przynajmniej z dwóch różnych materiałów – włókna szklanego i tworzywa sztucznego, jako kinetę główną (wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi dla przepływu ścieków), włącznie z przejściami szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla połączenia rur w ścianie studni. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię. Właz typu ciężkiego 40 T z zatraskiem.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.