

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.28.08.13.2012

Andrespol dnia 13.06.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 182592-2012 z dnia 31.05.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zespołu boisk sportowych i budynku szatniowo - sanitarnego w Wiśniowej Górze w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Odpowiedź na zapytania Wykonawców (wyjaśnienie treści SIWZ)

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę zespołu boisk sportowych i budynku szatniowo - sanitarnego w Wiśniowej Górze w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Pytanie 1:

Zamawiający w SIWZ określa wysokość trawy syntetycznej na poziomie min. 40 mm i nie więcej niż 60 mm. Projekt wykonawczy nie określa wysokości trawy, natomiast na przekrojach jest to wysokość 60 mm.

Prosimy o doprecyzowanie, jaką nawierzchnię należy przyjąć, jako obowiązującą.

Odpowiedź:

Wysokość trawy syntetycznej została określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 2.1.

Zgodnie z wymienionym pkt 2.1, Zamawiający wymaga, aby wysokość włókna zawarta była w przedziale: min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm.

Zamawiający zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki nie może dokonać jakiegokolwiek zmiany typowej „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w treści rozdziału 2, punkt 2.1. Wprowadzenie zmian może spowodować odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).