



Zestawienie powierzchni

1. Kotłownia	14.60m ²
2. Przedsiónek	3.20m ²
3. Poczekalnia	7.80m ²
4. Dyżurka	9.30m ²
5. Pokój ogólny	10.30m ²
6. Pokój szefa	15.10m ²
7. Korytarz	18.60m ²
8. WC	5.40m ²
9. Szatnia	3.30m ²
RAZEM	87.60m²

LEGENDA :

- — Wyłącznik jednobiegunowy 10 A, 230 V.
- — Wyłącznik świecznikowy 10 A, 230 V.
- — Wyłącznik schodowy 10 A, 230 V.
- ⊗ — Oprawa sufitowa żarowa 60 W, 230 V.
- ⊗ — Oprawa ścienna żarowa 60 W, 230 V.
- ⊗ — Gniazdo 1-faz. L+N+PE 16 A, 230 V.
- ⊗ — Wentylator wyciągowy
- — Oprawa świetlówkowa rastrowa 2 x 36 W, 230 V, IP-20.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 Łódź-4 Skr. 92

tech. ELŻBIETA JANKOWSKA
upr. bud. / § 2, u. 1, p. 2 i § 1, p. 4
w spec. instalacji inżyn. i inż.
w zakr. instalacji i sieci energet.
nr 329/89/WŁ.

INWESTOR:	Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol	
OBIEKT:	Budynek Urzędu Gminy w Andrespolu Andrespol, ul. Rokicińska 126 dz. nr ew. 410/34, gm. Andrespol	
TEMAT:	Instalacje oświetlenia ogólnego	Data: 08. 2013 SKALA 1:50
PRZEKŁADNIA:	Elżbieta Jankowska upr. nr 329/89/WŁ.	RYS. NR 1