



- – Oprawa żarowa sufitowo–ścienna 60W, JP20
typ OTE1 z żarówką halogenową E27–60W LENA
Klosz opł.
- ⊙ – Oprawa żarowa sufitowo–ścienna 60W, JP20
typ OTE1 z żarówką energooszczęd. E27–18W LENA
Klosz opł.
- ▭ – Oprawa świetłwkowa 2x36W Cosmo 1
z kloszem IP 54
- ▭ – Oprawa świetłwkowa 2x36W Cosmo 4
z kloszem i rastren IP 54
- ▭ – Oprawa świetłwkowa 2x36W Cosmo
z modulem awaryjnym 1 godz.
- ▭ – Oprawa kierunkowa 1 x8W
z modulem awaryjnym 1 godz.

- ⌚ – Łącznik 1–bieg. p/t, 10A, JP20,
- ⌚ – Łącznik świecznikowy p/t, 10A, JP20,
- ⌚ – Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, p/t, JP44,
- ⌚ – Gniazdo wtykowe podwójne 2x(2P+Z) 10/16A, 250V, p/t, JP20, GWP 230 PF

P.Pi.RI. "PRONIL" S.C.		91-212 044/Wulwersalska 47/75 tel./fax 426406385	
Rodzaj dokumentacji:			
Projekt Budowlany przebudowy pomieszczeń sanitarnych w			
budynku przy ulicy Łódzkiej 17,			
dzielnica Nowe Miasto, 114/3, 01-114, Warszawa			
Tytuł rysunku:			
RZUT PARTERU	Skala:	1:50	Data:
			03.2014
Projektował w specj. instal. elektrycznej:			
Tech. Andrzej Goszczyński upr.nr 372/94/WL			
Sprawdził w specj. instal. elektrycznej:			
Podpis:			
3			