5(8)
woj. łódzkie
powiat łódzki-wschodni
obręb Andrespol
ul.Rokicińska , Świerczewskiego, Brzezińska, Marysińska
MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
W SKALI 1:500
z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych
Zestawienie arkuszy
Robert Rybak
Geodeta uprawniony
ROBERT RYBAK
GEODETA UPRAWNIONY
99-210 Uniejów, ul. 22 Lipca 2/17
Tel. (063) 2888113, NIP 668-118-83-37
Łódź dn. 04.1_.2007r.
Projektowane obiekty budowlane wniesiono na podstawie mapy koordynacyjnej ZUDP
1:50 000
NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY D/C PROJEKTOWYCH ZAEWIDENCJONOWANEJ W PODGIK W ŁODZI POD NR 162/08 DNIA 15.01.2008r.
Za zgodność z oryginałem mapy:
LEGENDA:
O Studnia ø1200 z betonu wibroprasowanego (B45, W8, F-150)
EKOL-UNICON (lub równoważna)
o Studzienka ø425 WAVIN (lub równoważna)
Kanały sanitarne grawitacyjne (ø200 PVC SN8)
ø160 PVC SN8
Zakres budowy odgałęzień grawitacyjnych w ramach realizacji kanału sanitarnego
Odgałęzienie zakończyć na granicy posesji korkiem fabrycznym ø160 PVC
Zakład Projektowania "KOMA" Włodzisław Marciszewski
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251
Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA W UL. ŚWITEZIANKI, STAWOWEJ, BRZEZIŃSKIEJ, TURYSTYCZNEJ, PROJEKTOWANEJ, FABRYCZNEJ, FREDRY, MŁYNARSKIEJ, PRUSA I RÓŻANEJ W ANDRESPOLU
Treść rys. Projekt zagospodarowania terenu
Rodzaj proj. PBW
Projektant: Włodzisław Marciszewski
Opracował: mgr inż. Marcin Śledź
Upr. bud. 178/74/Łm
Data: 02.2008r.
Skala: 1:500
STAROSTA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 ŁÓDŹ, ul. Tuwima 28, tel. 632-98-28
822/2008
sygn. opinii
Łódź 2008.09.30
Z up. STAROSTY
Przewodniczący Zespołu
STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
ul. Sienkiewicza nr 3
Załącznik do Decyzji
Pompownia ścieków sanitarnych ø1200
Szafka sterownicza pompowni
techn. energetyk HENRYK BARWAŚNY
Uprawniony projektant oraz kier. bud. i robót w spec. instal.-inż. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Ciąg dalszy wg rys. Nr 2
Ciąg dalszy wg rys. Nr 3
Łączy arkusz nr 2
Łączy arkusz nr 7
Łączy arkusz nr 4
Proj. włączenie do studni ø1200 ujętej w projekcie ZUDP 535/08
przewiert – rura stalowa Dz. 355,6/10,0mm, L=4,0m
Wyprowadzić króciec ø200 PVC do dalszej rozbudowy
Zakorkować korkiem fabrycznym ø200 PVC
Brzezińska
Źródlana
Rokicińska
Stawowa
Chopina
Krótka