

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.05.04.01.2015

Andrespol dnia 20.01.2015r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP Nr 7026 - 2015 z dnia 12.01.2015r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra”

WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrespol, Justynów, Wiśniowa Góra”

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania wkładki tworzywowe wykonane z poliuretanu (materiał równoważny z wkładkami PP), które tworzą wraz ze studniami betonowymi szczelny system kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania wkładki tworzywowe wykonane z poliuretanu.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosowanych dokumentów np. takich jak atesty, deklaracje zgodności producenta (aprobaty techniczne, karty katalogowe producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej).

Pytanie 2:

Cz Zamawiający wymaga, aby grubość wkładki tworzywowej wynosiła min. 4 mm w całym jej przekroju?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa grubości wkładki tworzywowej w całym jej przekroju.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

Pełnomocnik Wójta
Gminy Andrespol
ds. zamówień publicznych
Radosław Łoniewski
