

# URZĄD GMINY W ANDRESPOLU



95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126  
powiat łódzki Wschodni woj. łódzkie

tel. (0-42) 213-24-40; fax 213-24-834

Internet: [www.andrespol.pl](http://www.andrespol.pl); e-mail: [ug@andrespol.pl](mailto:ug@andrespol.pl)

ZP.271.41.04.18.2015

Andrespol dnia 01.09.2015r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP Nr 216138 - 2015 z dnia 21.08.2015r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Letniskowej i Wypoczynkowej w Justynowie w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bedoń i Justynów”

## WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Letniskowej i Wypoczynkowej w Justynowie w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bedoń i Justynów”

### Pytanie:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania studzienek z tworzywa sztucznego średnicy DN1000. Zamawiający wymaga montażu studni kanalizacyjnych żelbetowych szczelnych prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego klasy B – 45, wodoszczelności W – 8 i mrozoodporności F - 150 z połączeniem poszczególnych kręgów na uszczelki gumowe zgodnie z obowiązującą normą. Podstawa studni betonowej z wykładziną z tworzyw sztucznych. Na studniach należy zamontować armaturę typu ciężkiego 40 T z zatraskiem.

### Pytanie:

Czy Zamawiający, jako rozwiązanie równoważne do wkładek wykonanych PP (polipropylenu) uzna wkładki wykonane z PU (poliuretanu)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza do zastosowania wkładki tworzywowe wykonane z poliuretanu.

Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

W przypadku zaferowania materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, załączenia stosowanych dokumentów np. takich jak atesty, deklaracje zgodności producenta (aprobaty techniczne, karty katalogowe producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej).

Pełnomocnik Wójta  
Gminy Andrespol  
ds. zamówień publicznych  
Radosław Łoniewski

