

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126
powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-834

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.45.05.19.2014

Andrespol dnia 17.09.2015 r

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 230514 - 2015 z dnia 04.09.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Tuszyńskiej 113 i przy ul. Piekarniczej 4 w Wiśniowej Górze w ramach zadania: Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

WYJAŚNIENIE

Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Tuszyńskiej 113 i przy ul. Piekarniczej 4 w Wiśniowej Górze w ramach zadania: Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej”

Pytanie:

Czy istnieje możliwość zamiany centrali grzewczej – zintegrowanego pieca kondensacyjnego o mocy 35kw z zasobnikiem ciepłej wody 130 litrów, na piec kondensacyjny o mocy do 35 kW z osobnym (nie wbudowanym) zasobnikiem polskiego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zainstalowanie pieca kondensacyjnego o mocy do 35 kW z osobnym (nie wbudowanym) zasobnikiem ciepłej wody 130 litrów. Należy zachować wymiary, odległości urządzeń zgodnie z PN oraz dobrać zabezpieczenia dla zamienionych urządzeń.

Pełnomocnik Wójta
Gminy Andrespol
ds. zamówień publicznych
Radosław Łoniewski