

Łódź, dnia 2015.09.30

RGR i OŚ 711.23.2015 HW

### **ZEZWOLENIE Nr 23uo.2015**

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 i 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku/ j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm./ w związku z art.4 pkt 6 ustawy z dnia 5 marca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm./ oraz art. 104 kpa /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm./, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.07.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie urządzeń lub obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze powiatowej:

- 1. Zezwala Gminie Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej (działki nr 75/11, 75/12, 75/3 i 75/2 w Wiśniowej Górze, nr 94 w Stróży) i drogi powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej (działki nr 15/1 i 15/2) w Wiśniowej Górze w gminie Andrespol jak na załącznikach graficznych, które stanowią integralną część zezwolenia.**
- 2. Ustala następujące warunki wykonania i użytkowania urządzeń:**


- ♦ urządzenia powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami branżowymi obowiązującymi w tym zakresie i przy uwzględnieniu wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm./;
- ♦ należy przedłożyć do uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem zgody budowlanej na wykonanie robót projekt budowlany drogi uwzględniający odtworzenie nawierzchni drogowych.

#### **A - wykonanie robót związanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni:**

- warstwy nawierzchni należy odtworzyć zgodnie z projektem budowlanym odtworzenia drogi;
- w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami, koszt opracowania dokumentacji zamiennej i usunięcia kolizji leży po stronie Wnioskodawcy;
- zasyпки wykonać warstwami grubości 25 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do wskaźnika zagęszczenia 1,0;
- podbudowę pomocniczą wykonać z kruszyw mineralnych;
- podbudowę zasadniczą wykonać z asfaltobetonu;
- przekrój konstrukcyjny drogi dostosować do obciążenia ruchem KR 3-4;
- warstwę ścieralną wykonać na całej szerokości jezdni.

#### **B - wykonanie robót związanych z odtworzeniem chodnika, ścieżki rowerowej i wjazdów na posesję:**

- konstrukcja chodnika
  - warstwa odcinająca z piasku (zagęszczona)
  - podsypka piaskowo – cementowa min. 3 cm
  - kostka brukowa grub. 8 cm;
- konstrukcja zjazdów i ścieżki rowerowej



- warstwa odcinająca z piasku (zagęszczona)
- podbudowa z kruszywa grub. min. 15 cm
- podsypka piaskowo – cementowa min. 3 cm
- kostka brukowa grub. 8 cm
- na ścieżce rowerowej dopuszcza się nawierzchnię ścierną bitumiczną w uzgodnieniu z właścicielem drogi;
- warstwy nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej i wjazdów na posesję odtworzyć zgodnie z opracowanym projektem odtworzenia drogi uwzględniającym stan zainwestowania (dotyczy wjazdów zrealizowanych po wykonaniu inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej);
- w przypadku ewentualnego wystąpienia odkształceń w odtworzonej powierzchni chodnika Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości na własny koszt;
- dokonać regulacji krawężników i obrzeży z wymianą elementów uszkodzonych;
- dopuszcza się wykorzystanie elementów z odzysku pod warunkiem, że nie zostały uszkodzone podczas rozbiórki, w przeciwnym wypadku Wnioskodawca na własny koszt zakupi brakujące elementy betonowe w kolorze i kształcie z jakich został wykonany chodnik i ścieżka rowerowa.

**C – dla całości robót:**

- uporządkować teren i dokonać obsiania trawą zielenców w pasie drogowym;
- oczyścić i udrożnić elementy kanalizacji deszczowej – studzienki, przykanaliki, studnie chłonne i rewizyjne;
- opracować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu;
- wprowadzić organizację ruchu.
- Wnioskodawca udzieli zarządcy drogi gwarancji jakości i rękojmi wykonanych robót drogowych na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;
- w odbiorze końcowym należy zapewnić udział przedstawiciela zarządu drogi;
- utrzymanie obiektów i urządzeń należy do ich posiadaczy;
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

**3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wnioskodawca jest zobowiązany do:**

- ♦ uzyskania zgody budowlanej, jeżeli przepisy prawa budowlanego nakładają taki obowiązek;
- ♦ uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wniosek w tej sprawie powinien złożyć:

1. Inwestor albo właściciel urządzeń lub obiektów przed zajęciem pasa drogowego pod roboty w celu umieszczenia urządzeń lub obiektów i pod umieszczenie urządzeń lub obiektów;
2. Wniosek powinien zawierać zgodę budowlaną, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania tych dokumentów, projekt budowlany urządzeń lub obiektów, jeżeli przepisy prawa budowlanego wymagają jego przygotowania oraz projekt

