
poziom por.203,00 m n.p.m.
Przepompownia ścieków
kolizja G63
kolizja V
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
kolizja KS
kolizja KS
Studzienka rewizyjna
poziom por.203,00 m n.p.m.

Węzeł	P1			S33	T37	S34	T38	T39	S35			S36	T40
Rzędna terenu [m n.p.m.]	211,40			211,50	211,50	211,40	211,55	211,55	211,40			211,60	211,50
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	205,50 207,15			207,18	207,26	207,35	207,42	207,43	207,51			207,62	207,64
Zagłębienie [m]	5,90 4,25			4,32	4,24	4,05	4,13	4,12	3,89			3,98	3,86
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV200 0,4			PCV200 0,4	PCV200 0,4	PCV200 0,4	PCV200 0,4	PCV200 0,4	PCV200 0,4			PCV200 0,4	PCV200
Długość [m]	6,50			18,50	20,50	15,50	3,50	17,00	27,00			4,00	
Odległość [m]	0,00	3,58	4,68	6,50	25,00	45,50	61,00	64,50	81,50	95,15	98,41	108,50	112,50

Hektometr 0 1


Studzienka rewizyjna
kolizja KS
Studzienka rewizyjna
kolizja KS
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna

	S37	T41		S38		S39	S40	S41	T42
	211,40	211,40		212,10		212,10	212,10	212,10	211,80
	207,83	207,86		208,00		208,10	208,24	208,41	208,52
	3,57	3,54		4,10		4,00	3,86	3,69	3,28
	0,4 PCV200	0,4 PCV200		0,4 PCV200		0,4 PCV200	0,4 PCV200	0,40 PCV200	0,40 PCV200
46,50	8,50	33,50		24,50		34,50	42,00	27,50	
	159,00	167,50	198,00	201,00	202,14	225,50	260,00	302,00	329,50

2

3


Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna

				0,4	27,00	
S42	211,60	208,63	2,97			356,50
				PCV200 0,4	21,00	
T43	211,70	208,72	2,98			377,50
				PCV200 0,40	32,50	
S43	211,80	208,85	2,95			410,00
				PCV200 0,4	28,50	
S44	212,00	208,97	3,03			438,50
				PCV200 0,50	18,00	
T44	211,80	209,06	2,74			456,50
				PCV200 0,5	9,00	
T45	211,90	209,10	2,80			465,50
				PCV200 0,5	9,50	
S45	212,00	209,15	2,85			475,00
				PCV200 0,5	9,50	
T46	212,10	209,19	2,91			484,50
				PCV200 0,5	8,60	
T47	212,20	209,24	2,96			493,10
				PCV200 0,50	14,00	
S46	212,30	209,31	2,99			507,10
				PCV200	30,00	

4

5


Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
Studzienka rewizyjna
S47
T48
S48
T49
S49
T50
T51
S50
212,70
212,61
212,60
213,30
213,30
213,30
213,30
213,20
209,46
209,59
209,72
209,82
209,97
211,60
211,67
211,70
211,80
3,24
3,02
2,88
3,48
3,33
1,70
1,63
1,60
1,40
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
0,50
0,5
0,5
0,50
0,5
0,5
0,50
0,5
25,00
25,50
20,00
28,00
14,50
6,00
19,50
537,10
562,10
587,60
607,60
635,60
650,10
656,10
675,60
6
+0,76
[hm]

ABRYS Technika Spółka z o.o.

60 - 401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR	**Urząd Gminy w Andrespolu ul. Rokicińska 126, 95 - 020 Andrespol**				
PRZEDSIĘWZIĘCIE	**PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA GÓRA**			gmina Andrespol woj. łódzkie	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	**PROFIL PODŁUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ P1-S50**			Stadium	PW
PROJEKTANT	inż. Stanisław Grabias	upr. bud. 190/77 117/89/Pw		Skala	1:100/1:500
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Cezary Świst	WKP/0283/PWOS/04		Data	XI.2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dominik Bielecki			Nr rysunku	29
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Rafał Podgórski				