

Andrespol, dnia 01.04.2014 r.

RGP. 6853.30.2014

Pan
Dariusz Gędek
Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Słowackiego 9

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2014 r. Urząd Gminy Andrespol uzgadnia pozytywnie przedstawioną lokalizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wyraża zgodę na budowę w/w kanalizacji i przyłączy przez działki gminne o nr:

- 940/1 stanowiącą ulicę Staszica
- 920 stanowiącą ulicę Słowackiego
- 679 i 680/1 stanowiące ulicę Letniskową
- 687/2 stanowiącą ulicę Daszyńskiego
- 607/1, 607/4, 607/5 i 607/6 i 722 stanowiące ulicę Moniuszki
- 595 stanowiącą ulicę Korczaka
- 662, 859 stanowiące ulicę Nową
- 632/4, 626/3 stanowiące ulicę Ciesielskiego
- 826 stanowiącą ulicę Główną

położone w Justynowie, zgodnie z przedstawionym projektem na załączniku graficznym.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- uzyskać pozwolenie na budowę w/w kanalizacji wraz z przyłączami zgodnie z przepisami prawa budowlanego
- dokonać zgłoszenia w/w budowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10
- uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego ulic: Staszica, Słowackiego, Letniskowej, Daszyńskiego, Moniuszki, Korczaka, Nowej, Ciesielskiego i Główniej.

Po zakończeniu robót budowlanych nawierzchnie dróg gminnych należy odtworzyć w następujący sposób:

1. rozbiórka nawierzchni asfaltowych bądź emulsyjnych poprzez wycinki tylko niezbędnych pasów jezdni przy użyciu pił do cięcia asfaltu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni poza niezbędnymi (założonymi w kosztorysie) szerokościami obciążają wykonawcę robót.
2. zasypywane wykopy powinny być zagęszczane warstwowo (co ~ 30 cm) do uzyskania wymaganego dla danej kategorii jezdni stopnia zagęszczenia (0,97 do 1,0).

Za zgodność z oryginałem

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
Projektowanie i Nadzór Inwestorski
Data: 1.04.2014
Dariusz Gędek
97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 9
tel. (0-44) 647-39-70, kom. 502 201-442
NIP 771-281-59-02 REGON 592267351

3. odtworzenie nawierzchni dróg tłuczniowych wykonywać dwoma warstwami tłucznia tj. I warstwa mieszanką tłuczniową 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu min. 15 cm, II warstwa mieszanką 0 - 31,5 mm tłuczniową min. 5 cm po zagęszczeniu. Szerokość utwardzonej nawierzchni min. 4,5 m (w zależności od istniejącego pasa jezdni). W przypadkach uzasadnionych istniejącymi szerokościami dopuszcza się wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m.
4. odtworzenie podbudów pod nawierzchnie bitumiczne tak jak w pkt. 3
5. odtworzenie nawierzchni asfaltowych poprzez położenie warstwy wiążącej min. 4 cm w pasie wykopu
6. w przypadku przebiegu kanału w pasie jezdni wykonać warstwę ścierną o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni.

Niniejsza zgoda ważna jest do dnia 30.04.2016 r.

**WÓJT GMINY
ANDRESPÓL**

mgr inż. Dariusz Kubus

Za zgodność z oryginałem

ZISPINI H. i D. Gedek s.c.

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Słowackiego 9

.....
Data

mgr inż. Przemysław Nowak

W zał.

9 szt. map z zaznaczoną
lokalizacją kanalizacji

Do wiadomości:

Ref. Infrastruktury w/m