



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.05.05.2018

Andrespol dnia 29.03.2018r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 535436-N-2018 z dnia 22.03.2018r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej oraz parkingu w ramach zadania: „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”

WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej oraz parkingu w ramach zadania: „Rowerem przez obszary chronione Marysinka”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany bariery typu U11 z płaskownika określonej w projekcie na barierę drogową typu U12 posiadającą wszystkie aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty stosowana do wygrodzenia ciągów rowerowych (m. in. w ciągu DW nr 713)? Koszty bariery wraz z montażem typu U12 są o 40% niższe od bariery typu U11.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie została użyta barierka szczeblinkowa, która uniemożliwia wspinanie się po niej np. dzieci. Umieszczona jest ona w miejscach gdzie występuje duża różnica terenu i dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny oraz rzeka o określonej głębokości. Teren gdzie przebiega ścieżka nie jest położony w sąsiedztwie ruchliwych ciągów komunikacyjnych (np. drogi wojewódzkiej, gdzie użytkownik stara się w miarę szybko przejechać odcinek ścieżki), lecz w otoczeniu przyrody, co zachęca do postojów. W przypadku dzieci przy niewystarczającej kontroli dorosłych może wtedy (w przypadku barier z poprzeczkami poziomymi) dochodzić do prób wspinania się co przy wspomnianym wcześniej ukształtowaniu terenu może prowadzić do wypadków. Reasumując Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany bariery typu U11 z płaskownika określonej w projekcie na barierę drogową typu U12.

Wójt Gminy
Andrespol

mgr inż. Dariusz Kubus