

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.24.20.2018

Andrespol dnia 20.06.2018r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 571938-N-2018 z dnia 12.06.2018r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Przebudowa ulicy Słowiańskiej w miejscowości Bedoń Wieś, w ramach zadania: „Modernizacja ulicy Słowiańskiej w Bedoniu Wsi”**

WYJAŚNIENIE **Treści SIWZ**

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Przebudowa ulicy Słowiańskiej w miejscowości Bedoń Wieś, w ramach zadania: „Modernizacja ulicy Słowiańskiej w Bedoniu Wsi”**

Pytanie 1


W związku z rozbieżnościami podanych grubości podbudowy, między opisem technicznym, przekrojem poprzecznym i przedmiarem robót, jaką grubość podbudowy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, informuje, że należy przyjąć wartości podbudowy jak w projekcie budowlanym (opisie i rysunkach):

- górna warstwa podbudowy kłsm 0/31,5 - gr. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy kłsm 31,5/63 - gr. 15 cm
- warstwa osączająca piasek - gr. 10 cm.

Ujednolicone teksty **Załącznika nr 10 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia** – oraz **Załącznika nr 13 – Przedmiary robót – przebudowa drogi** uwzględniające zmiany, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.andrespol.bip.cc w zakładce zamówienia publiczne.

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Inwestycji

inż. Grażyna Wałczak