



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.29.31.2018

Andrespol dnia 13.07.2018r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 586143-N-2018 z dnia 09.07.2018r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra, w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol”**

WYJAŚNIENIE Treści SIWZ

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra, w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol”**

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ, wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a także jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę wszelkich odpowiedników rynkowych spełniających te same funkcje oraz zapewniających nie niższą, jakość oraz

parametry użytkowe. Standardy wskazane przez Zamawiającego określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.

Zamawiający, nie może uznać za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, DN1200 w stosunku do studzienek betonowych.

Za równoważne można uznać studnie betonowe zabezpieczone zabetonowaną na etapie produkcji wkładką tworzywową z poliuretanu lub innego polimeru o gęstości nie mniejszej niż min. $1,12 \text{ g/cm}^3$ i stałej grubości na całej powierzchni wkładki (min. 4mm). Średnica wkładek odpowiadająca średnicy nominalnej dennicy z wyprofilowanym „antypoślizgowym” spocznikiem. Wkładka, jako element monolityczny wykonana bez zgrzewania lub spawania. Studnie powinny posiadać na cały system deklaracje zgodności wydaną na podstawie Aprobaty Technicznej producenta.

Z up. WÓJTA GMINY
Kierownik Referatu Inwestycji

inż. Grażyna Walczak