

# **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE**

ul. Piekarnicza 6/10 Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol  
NIP 728-10-13-770 REGON 470679401  
tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06  
fax. 42 213 22 77

Wiśniowa Góra, 20.01.2015r.

L.dz. 76./16

**Gmina Andrespol  
ul. Rokicińska 126  
95 – 020 Andrespol**

## **Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszew w ulicach: Azaliowej, Cyprysowej, Falistej, Konwaliowej, Krokusowej, Piastowskiej, Rabatowej, Rokicińskiej, Szyszkowej, Wrzosowej, Zawilcowej.**

1. Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektować z rur PVC – U o klasie sztywności  $SN=8kN/m^2$ , przy wy płyceniach kanału - rury  $SN=12kN/m^2$ .
2. Na w/w sieci opracować projekt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27.04.2012r. (Dz. U. z 2012r poz. 462)
3. Na trasie kanału zaprojektować studnie rewizyjne żelbetowe Dn 1000/1200 i PP lub PE Dn 400 ÷ 425 mm, – studnie żelbetowe dno prefabrykowane z wkładką z tworzywa sztucznego –( gr. wkładki min. 4mm), studnie prefabrykowane szczelne z betonu klasy B-45, wodoszczelności W-10, nasiąkliwości do 4 % i mrozoodporności F – 100. Studnie z PP lub PE Dn 400 ÷ 425 jako systemowe składające się z kinety z polipropylenu, rury trzonowej, pierścienia uszczelniającego, teleskopu i pokrywy żeliwnej z zatrzaskiem. Na projektowanych studniach zamontować armaturę typu ciężkiego z zatrzaskiem
4. Odległość pomiędzy studniami Dn 1000 lub Dn 1200 nie większa jak 50 m ( chyba że jako studnie pośrednią zastosuje się studnie Dn 400 ÷ 425 – odległość można zwiększyć do 100 m).
5. Przejście pod ul. Rokicińską (DW 713) należy zaprojektować w rurze osłonowej PE100 SDR26, kanał zaprojektować z rury PE SDR17
6. Kanalizację należy włączyć w istniejącą studnie w ul. Rokicińskiej ( Droga przez wieś) nr S 241- rzędna dna 204,73
7. Przyłącza w linii regulacyjnej drogi do działek znajdujących się na wyznaczonym terenie należy zaprojektować w uzgodnieniu z właścicielem działki(lokalizację)
8. Należy uzgodnić z właścicielem dróg lub zarządcą działającym w jego imieniu warunki odtworzenia nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji.
9. Na projektowany kanał w ulicach nie będących własnością Gminy Andrespol, należy uzyskać zgodę właściciela.
10. Projekt należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
11. Wykonanie projektu oraz jego realizację mogą się podjąć osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.
12. Prowadzone prace nie mogą naruszyć praw osób trzecich

Z upoważnienia Dyrektora Zakładu  
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu  
Ryszard Kulawski  
Uprawnienia Budowlane 423/38/WŁ  
Uprawnienia Budowlane 48/32/WŁ  
TPE/N/84/02