

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE**

ul. Piekarnicza 6/10 Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol  
NIP 728-10-13-770 REGON 470679401  
tel. 42 213 24 57, 42 213 24 06 wew. 37  
fax. 42 213 22 77

L. dz. 767/16

Wiśniowa Góra, 19.04.2016 r.

**EKO-KOMPLEKS**  
**J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.**  
**ul. Guzewska 14**  
**95 – 030 Rzgów**

Dot.: warunków odtworzenia nawierzchni dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 zaleca następujące sposoby odtworzenia dróg gminnych przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach:

1. rozbiórka nawierzchni asfaltowych bądź emulsyjnych poprzez wycinki tylko niezbędnych pasów jezdni przy użyciu pił do cięcia asfaltu - 30 cm za obrys wykopu.
2. zasypywane wykopy powinny być zagęszczone warstwowo, do uzyskania wymaganego dla danej kategorii jezdni stopnia zagęszczenia
3. odtworzenie nawierzchni dróg tłuczniowych wykonywać dwoma warstwami tłucznia, warstwa dolna grubość – 15 cm po zagęszczeniu mieszanką tłuczniową o granulacji  $0 \div 63\text{mm}$ , górna warstwa grubość – 5 cm po zagęszczeniu mieszanką tłuczniową  $0 \div 31,5\text{mm}$
4. drogi gruntowe odtwarzać tak jak drogi tłuczniowe. Szerokość utwardzonej nawierzchni min. 4,5m (w zależności od istniejącej szerokości) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się wykonanie jezdni o szerokości 3,5m
5. odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną tak, jak dla nawierzchni tłuczniowych
6. nawierzchnie asfaltowe odtworzyć poprzez położenie warstwy wiążącej min. 4cm grubości w pasie wykopu
7. warstwę ścieralną wykonać na całej szerokości istniejącej jezdni grubości 4 cm.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora Zakładu  
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu  
**Ryszard Kulawiński**  
Uprawnienia budowlane 433/88/WŁ  
Uprawnienia budowlane 48/92/WŁ  
TPE/N/84/92