



## URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: [www.andrespol.pl](http://www.andrespol.pl); e-mail: [ug@andrespol.pl](mailto:ug@andrespol.pl)

ZP.271.20.14.2019

Andrespol dnia 03.04.2019r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze”, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

### WYJAŚNIENIE

#### treści zaproszenia do składania ofert (odpowiedź na zapytania)

Zamawiający, Gmina Andrespol, wyjaśnia treść zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze

#### Pytanie 1

Czy w związku z zaprojektowanym krawężnikiem w części łączącej drogę pożarową z nowo projektowaną nawierzchnią możliwe będzie zastosowanie wymiennie opornika zamiast krawężnika.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w części łączącej drogę pożarową z nowo projektowaną nawierzchnią dopuszcza zastosowanie wymiennie opornika zamiast krawężnika.

#### Pytanie 2

W jaki sposób należy wzmocnić 2 szt. studzienek - włazów. Przedmiar nie uwzględnia regulacji włazów oraz dostawy pokryw betonowych oraz pierścieni dystansowych.

#### Odpowiedź Zamawiającego


Regulacja włazów oraz dostawa pokryw betonowych oraz pierścieni dystansowych nie wchodzi w zakres zamówienia. Studnie są wyłączone z eksploatacji, miejsca po nich zasypane gruzem.

#### Pytanie 3

Konstrukcja 25 cm kruszywa + 5 cm podsypki + 10 cm ażur = 40 cm korytowania - przedmiar ujmuje korytowanie na głębokość 30 cm, brak 10 cm.

#### Odpowiedź Zamawiającego

Korytowanie należy wykonać na głębokości średnio 30 cm uwzględniając istniejące obniżenie terenu i umożliwiające wykonanie konstrukcji: 25 cm kruszywo, 5 cm podsypka, 10 cm ażur z zachowaniem 2% spadku.

Z up. WŁAŚCICIEL GMINY  
Kierownik Referatu Inwestycji  
  
Inż. Grażyna Walczak