



„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol”, UDA-
RPLD.05.03.01-10-0001/18-00.



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40
Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.15.45.2019

Andrespol dnia 05.09.2019r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Rozbudowa stacji wodociągowej w Justynowie w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol**, znak BZP 590713 -N-2019 z dnia 28.08.2019 r.

WYJAŚNIENIE **Treści SIWZ**

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa stacji wodociągowej w Justynowie w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik ciśnieniowy aeratora oraz zbiorniki ciśnieniowe filtrów?

Odpowiedź Zamawiającego

W dokumentacji projektowej przewidziano zbiorniki ciśnieniowe (filtry i aerator) wykonane ze stali czarnej.

Pytanie 2.

Prosimy o informację, czy w ramach Zadania należy wymienić pionowe rurociągi tłoczne pomp głębinowych (3 rurociągi w 3 studniach)?

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach prac modernizacyjnych SUW przewidziano wymianę pionowych rurociągów tłocznych pomp głębinowych.

Pytanie 3.

Prosimy o informację, czy w ramach Zadania należy wymienić orurowanie i armaturę w obudowach studni głębinowych (3 komplety)?

Odpowiedź Zamawiającego

W zakres przedmiotowego Zadania nie wchodzi wymiana orurowania i armatury w obudowach studni głębinowych (3 komplety).

Pytanie 4.

Ze względu na zakres robót wykonania, prosimy o udostępnienie wyników badań gruntowo – wodnych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie posiada badań gruntowo – wodnych.

Pytanie 5.

W nawiązaniu do zapisu par. 17 ust. 8 umowy nr ZP.272 2019 (załącznik nr 9 do SIWZ) prosimy o wskazanie wysokości kwoty o jaką Zamawiający zamierza się ubiegać w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,. Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol”. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych (koszty te wyliczane są od kwoty netto, pomniejszonej o 25% ryczałt), co przekłada się na realny poziom dofinansowania wynoszący 63,75 % kosztów brutto.


Zamawiający posiada również podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania udzielona do wysokości krajowego wkładu własnego.

Pytanie 6.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej lub udostępnienie pozwoleń na budowę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w załączeniu udostępnia pozwolenie na budowę.

Z. up. Wójtka Gminy
Sekretarz Gminy

mgr Elżbieta Ciesielska