Studnie S196 wykonać jako studnie z kręgów ø60
Skorygować rzędne włazów studni S196.
Skorygować lokalizację trasy projektowanej do pk. 166/5

10.06.06

JAN KOZŁOWSKI
Inżynier budownictwa lądowego
i inżynierii sanitarnej
nr upr. bud. 401/75/Łd/1 / GP. I-4608/76
91-463 Łódź, ul. Stefana 4 m. 16
tel. 657-89-29

SZKIC ORIENTACYJNY

rura DVK , L=1,0m

Przewiert rura stalowa ochronna Ø355 x 8,0 mm L= 8,0 m

STAROSTA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 ŁÓDŹ, ul. Tuwima 28, tel. 632-98-28

Na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. nr 100, poz. 1086 i nr 120, poz. 1268) Uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: sieć kan. sanitarnej z przyłączami-Andrespol, ul. Teliga, Niska, Wysoka, Rzeźna, Żytnia, Orzeszkowej, Łanowa, Czarnieckiego, Roweckiego

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właścicielom, organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nachodzące przez okres 2 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie może zostać w drodze decyzji w trybie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) cofnięte lub zmienione, jeżeli wystąpią okoliczności określone w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

434/2006 sygn. opinii
Łódź, dn. 07.07.2006

Z up. STAROSTY
mgr Marianna Hiksz
Przewodniczący Zespołu

STAROSTWO POWIATOWE
w Łodzi
ul. S. Konarskiego nr 3
90-954 Łódź - 4 Skr. 92

Załącznik do Decyzji 163/2006
nr ..... z dnia 25.04.2006
mgr inż. Ewa Krzemieniewska

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W ŁODZI
Niniejszy dokument zawiera: egzemplarz, mapa zasadnicza - rys. nr 1 skal. 1:500
szt. 3 - stanowi załącznik do uzgodnienia z pisma znak: 1-7/6216/863/261/2006 z dnia 27.06.2006
Łódź, dnia 21.06.2006 podpis INSPEKTOR

INSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA, GOSPODARKI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

UWAGI:
- kanały PCV kl. „S" 200 x 5,9 mm
- przyłącza PCV kl. „S" 160 x 4,7 mm
- studnie betonowe prefabrykowane Ø1000 mm, a studnie S24, S28, S70, S26, S69, S72 z tworzywa Ø600 mm, np. Tegra

UWAGI
Brak jest informacji o istnieniu w rejonie projektowanych przewodów telekomunikacyjnych oraz zaleca się uzyskanie informacji w tym zakresie w Urzędzie Gminy Andrespol.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe.
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie w odległości 1,5 m od istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r. nr 111, poz. 724 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).
Roboty należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).

PCO BIURO OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W ŁODZI
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
tel. 632-53-93, 632-86-12
W odpowiedzi na pismo z dnia ... znak ... w sprawie zasadniczej dokumentacji geodezyjnego przyjęto do zasobu PCO ... egz. map do celów projektowych ... wymagające aktualizacji.
Kierownik Ośrodka
mgr inż. Małgorzata Wiśniewska

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział Gazownia Łódzka
90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
90-042 Łódź, ul. Targowa 18, tel.
NIP: 527-23-26-936
nie wykazanych na niniejszej mapie sieci gazowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Zaopiniowano pozytywnie
LTM-D/120/2006
Dokumentator Sieci
Anna Czekalska

URZĄD MIASTA ŁODZI
Miejski Ośrodek Geodezyjny i Kartograficzny
W zakresie niniejszej mapy zasadniczej aktualizacji treści mapy zweryfikowano dokumenty z pomiarów powykonawczych przyjęto do zasobu mapowego pod dniu 25 MAJ 2006
Nr 2071
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagają pozwolenia na budowę z dokładną wytyczeniową inwentaryzacją powykonawczą przyjętą do zasobu mapowego do wykonywania prac geodezyjnych.
25 MAJ 2006

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA" s.c.
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, tel./fax. (42)630 04 84

Projekt kanalizacji sanitarnej w ulicach: Teligi, Niska, Urocza, Rzeźna, Żytnia, Orzeszkowej, Łanowa, Czarnieckiego, G. Roweckiego na terenie gm. Andrespol.	Treść rys. Projekt zagospodarowania		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud	Podpis	Data 05.2006
Projektował inż. Jan Kozłowski	GP II 460-8/76		Skala: 1 : 500
Opracował mgr inż. B. Kozłowski, mgr inż. W. Justyniak			Nr rys. 2

Mapa do celów projektowych
1:500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej gminy Andrespol, sekcje nr 122 224 211, 212, 213, 214 oraz pomiaru uzupełniającego z miesiąca września 2005 r.
Układ odniesienia 1965

Wykonawca mapy: GEODETA UPRAWNIONY
INŻ. ZDZISŁAW WOŹNY

L. ks. rob. 1301 - 54/05
Łódź, dnia 17. 09. 2005 r.

pow. łódzki wschodni
gm. Andrespol
obręb Andrespol
ul. Rzeźna, Żytnia, Teligi, Łanowa, Urocza, Wysoka, Niska, Orzeszkowej.
m. Łódź ul. Rzeźna
obr. W - 40

— kolorem zielonym wprowadzono zmiany projektowe
88-06-06

JAN KOZŁOWSKI
Inżynier budownictwa lądowego
i inżynierii sanitarnej
nr upr. bud. 401/75/Łd/1 / GP. I-460-8/76
91-463 Łódź, ul. Stefana 4 m. 16
tel. 657-89-29

- rura DVK , L=1,0m na podziemnych przewodach kablowych