

URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

Referat Infrastruktury Technicznej, Handlu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

95-020 Andrespol ul. Rokicińska nr 126

powiat Łódzki Wschodni woj. łódzkie



tel. (0-42) 213-24-40; 213-22-88; 213-22-26; fax 213-24-34

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

RIT/5114/K.S.A/08

Andrespol dn 20-03-2008 r

Wyjaśnienie

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach : Orzeszkowej, Uroczej, Żytniej, Łanowej, Rzeźnej, Zapolskiej, Podolskiej, Pokojowej, Jęczmiennej w Andrespolu dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , na podstawie art.38 ust.2 pzp, po uwzględnieniu modyfikacji SIWZ w pkt3 p/pkt 7 i 8 oraz zmianie treści załączników do SIWZ uprzejmie wyjaśniamy, że:

Pytanie 1

Odtworzenie nawierzchni gruntowych wg pkt.3.7 SIWZ należy wykonać dwoma warstwami mieszanki kruszywa dolomitowego, natomiast przedmiar robót obejmuje pozycje z kruszyw naturalnych żwirowych, w których materiał podstawowy występuje w m³, a nie w tonach jak przy kruszywach łamanych. Zachodzi obawa mylnej wyceny materiału również z uwagi na różnice w normach zużycia. Powyższe dotyczy ulicy Podolskiej, Jęczmiennej, Pokojowej i Żytniej poz. przedmiaru 44 i 45.

Odpowiedź

Odtworzenie nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie warstwy z mieszanek dolomitowych (zgodnie z przedmiarem robót), dwoma warstwami kruszywa:

- a) dolną o frakcji 31,5-63 mm-o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
- b) górną o frakcji 0-31,5 mm-o grubości warstwy po zagęszczeniu odpowiednio dla poszczególnych ulic, zgodnie z przedmiarami robót.

Pytanie 2

Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych z wykonaniem podbudowy wg pkt 3.8, należy wykonać podbudowę zgodnie z przedmiarem robót. Przedmiar robót określa nawierzchnie żwirowe, a nie podbudowy z kruszyw łamanych, które powinny stanowić podbudowę pod nawierzchnię asfaltową. Powyższe dotyczy ulicy Zapolskiej i Żytniej poz. Przedmiaru nr 41 i 42. Prosimy o potwierdzenie, jakiego typu ma być to i kruszywo jakich pozycji KNNR 6 użyć do wyceny (dotyczy również pkt. 1)

Odpowiedź

Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych rozkładanych mechanicznie, o grubości zgodnej z przedmiarami robót wraz z wykonaniem podbudowy z warstw mieszanek dolomitowych o grubościach zgodnych z przedmiarami robót.

Po modyfikacji treść n/w punktów załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brzmi:

1. Przedmiar robót-Kanalizacja sanitarna ul. Żytnia:
 - w poz. 44- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-02-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
 - w poz. 45- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-05-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,

2. Przedmiar robót-Kanalizacja sanitarna ul. Pokojowa:
 - w poz. 35- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-02-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
 - w poz. 36- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-05-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
3. Przedmiar robót-Kanalizacja sanitarna ul. Jęczmienna:
 - w poz. 35- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-02-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
 - w poz. 36- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-05-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
4. Przedmiar robót-Kanalizacja sanitarna ul. Podolska:
 - w poz. 35- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-02-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
 - w poz. 36- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-05-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
5. Przedmiar robót-Kanalizacja sanitarna ul. Zapolska:
 - w poz. 41- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-02-050 , ilość m² pozostaje bez zmian,
 - w poz. 42- Podstawa wyceny winno być KNNR 6 0204-05-050 , ilość m² pozostaje bez zmian.