



**URZĄD GMINY W ANDRESPOLU**  
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126  
tel./fax 42 213-24-40

Internet: [www.andrespol.pl](http://www.andrespol.pl); e-mail: [ug@andrespol.pl](mailto:ug@andrespol.pl)

---

ZP.271.30.50.2019

Andrespol dnia 24.09.2019r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BZP 599326-N-2019 z dnia 18.09.2019r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JUSTYNÓW I JANÓWKA W RAMACH ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ANDRESPOL**

#### **WYJAŚNIENIE** **Treści SIWZ**

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JUSTYNÓW I JANÓWKA W RAMACH ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ANDRESPOL**

#### **Pytanie 1**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający, informuje, że zgodnie z postanowieniami SIWZ, wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty,

marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Zamawiający, nie może uznać za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, w stosunku do studzienek betonowych.

Za równoważne można uznać studnie betonowe zabezpieczone zabetonowaną na etapie produkcji wkładką tworzywową z poliuretanu lub innego polimeru o gęstości nie mniejszej niż min.  $1,12 \text{ g/cm}^3$  i stałej grubości na całej powierzchni wkładki (min. 4mm). Średnica wkładek odpowiadająca średnicy nominalnej dennicy z wyprofilowanym „antypoślizgowym” spocznikiem. Wkładka, jako element monolityczny wykonana bez zgrzewania lub spawania. Studnie powinny posiadać na cały system deklaracje zgodności wydaną na podstawie Aprobaty Technicznej producenta.

WÓJT  
GMINY ANDRESPOL  
mgr inż. Dariusz Kubus