



**URZĄD GMINY W ANDRESPOLU**  
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126  
tel./fax 42 213-24-40

Internet: [www.andrespol.pl](http://www.andrespol.pl); e-mail: [ug@andrespol.pl](mailto:ug@andrespol.pl)

ZP.271.02.08.2020

Andrespol, dnia 24.02.2020r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol**, znak BZP 512067 -N-2020 z dnia 12.02.2020r.

### **WYJAŚNIENIE** **Treści SIWZ**

Zamawiający, Gmina Andrespol, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol.

#### **Pytanie 1.**

Bardzo istotne jest podanie średnicy wysięgnika zgodnie z normami i dyrektywami EU również istotne do rzetelnie przygotowanej oferty.

Oczekuje odpowiedzi i potwierdzenia średnicy 42 mm do 60 mm????

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wysięgniki o średnicy 42mm do 60mm są zgodne z dyrektywami EU. Zastosowanie wysięgnika o odpowiedniej średnicy zależy od oferenta/wykonawcy w zależności od średnicy głowicy zaproponowanego słupa oświetleniowego oraz od uchwytu dobranej oprawy oświetleniowej LED na etapie przygotowywania oferty. Oprawy, wysięgniki i słupy przed wbudowaniem wymagają akceptacji zamawiającego w postaci zatwierdzenia kart materiałowych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Wójta Gminy  
Sekretarz Gminy  
mgr Elżbieta Ciesielska