



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.02.08.2020

Andrespol dnia 19.02.2020r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol**, znak BZP 512067 -N-2020 z dnia 12.02.2020 r.

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

I. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 1 SIWZ

W dziale III opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 3.1. po zmianie otrzymuje brzmienie:

3. Zamawiający wymaga aby:

3.1. Oprawy oświetleniowe posiadały następujące właściwości i parametry:

- muszą posiadać znak CE
- przy ustawieniu 0° w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń **zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (Dz. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.)**
- muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych **IEC 62471**
- skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 120lm/W
- muszą spełniać wymogi minimum II klasy ochronności
- stopień szczelności opraw nie może być mniejszy niż IP 66
- zakres temperatur pracy minimum od -40°C do +55°C
- **muszą posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.**

II. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 1 SIWZ

W dziale XIII pkt. 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol** oraz opisane:

„Oferta w postępowaniu ZP.271.02.08.2020 -

ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Nie otwierać przed dniem: 28 lutego 2020 r. godz. 10³⁰”

III. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 2 SIWZ

W dziale XIII pkt. 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28 lutego 2020 r. do godz. 10⁰⁰”**

IV. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 4 SIWZ

W dziale XIII pkt. 4 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu, Andrespol, ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu **28 lutego 2020 roku o godz. 10³⁰**. Otwarcie ofert jest jawne.”

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

WÓJT
GMINY ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus