



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.02.08.2020

Andrespol dnia 25.02.2020r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol**, znak BZP 512067 -N-2020 z dnia 12.02.2020 r.

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

I. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 1 SIWZ

W dziale III opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 3.4. przed zmianą:

„3. Zamawiający wymaga aby:

3.4. Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach:

- temperatura barwowa 4000K+/- 5%
- co najmniej 100 000 h pracy do L80 przy Ta = 25° C,
- każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła
- w przypadku przepalenia się którejś z diod, nie mogą zmienić się parametry zasilania mające wpływ na funkcjonowanie innych diod
- deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25°C i nie powinien być niższy niż **4500lm**
- moc oprawy z uwzględnieniem wszystkich strat w układzie zasilającym nie większa niż **39W**
- panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych”

W dziale III opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 3.4. po zmianie otrzymuje brzmienie:

3. Zamawiający wymaga aby:

3.4. Oprawy mają być wyposażona w panel LED o następujących cechach:

- temperatura barwowa 4000K+/- 5%
- co najmniej 100 000 h pracy do L80 przy Ta = 25° C,

- każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejs z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła
- w przypadku przepalenia się którejs z diod, nie mogą zmienić się parametry zasilania mające wpływ na funkcjonowanie innych diod
- deklarowany strumień świetlny opraw ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25°C i nie powinien być niższy niż **wartość określona w dokumentacji projektowej dla poszczególnej ulicy.**
- moc oprawy z uwzględnieniem wszystkich strat w układzie zasilającym nie większa niż **wartość określona w dokumentacji projektowej dla poszczególnej ulicy.**
- panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych”

II. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 1 SIWZ

W dziale XIII pkt. 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: **Urząd Gminy w Andrespolu, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol** oraz opisane:

„Oferta w postępowaniu ZP.271.02.08.2020 -

ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY ANDRESPOL

Nie otwierać przed dniem: 2 marca 2020 r. godz. 10³⁰”

III. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 2 SIWZ

W dziale XIII pkt. 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Andrespolu, 95 – 020 Andrespol ul. Rokicińska 126, Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **2 marca 2020 r. do godz. 10⁰⁰”**

IV. Zamawiający dokonuje zmiany w dziale XIII pkt. 4 SIWZ

W dziale XIII pkt. 4 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Andrespolu, Andrespol, ul. Rokicińska 126, Sala Ślubów (I piętro) w dniu **2 marca 2020 roku o godz. 10³⁰**. Otwarcie ofert jest jawne.”

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Z up. Wojta Gminy
Sekretarz Gminy
mgr Elżbieta Ciesielska

