



- UWAGI:
1. Układ pracy sieci zasilającej TN-C
 2. Układ instalacji odbiorczej TN-s
 3. Wymagana jest zróżnicowana kolorystyka przewodów zasilających i odpływowych
 4. Połączenia w układzie wykonać LgY 16mm²

Adres inwestycji:	Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Tuszyńska 113 Wiśniowa Góra				
Temat:	PRZEBUDOWA UKŁADU LINII nN				
Tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		Skala	---	Nr rys 1
Autor projektu:	Imię i Nazwisko		Specjalizacja	Numer uprawnień:	Data:
Projektował:	Jan Malinowski		Instalacje elektryczne	228/B4/MŁ	Sierpień 2020 r.