

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ-PARTER

0/1	WEJŚCIE GŁÓWNE/KLATKA SCHODOWA	68,40m²
0/2	KLASA (ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)	58,00m²
0/3	TOALETA DLA NAUCZYCIELI	4,30m²
0/4	ŁAZIENKA	18,30m²
0/5	ŁAZIENKA	23,00m²
0/6	KLASA (ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY)	61,10m²
0/7	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	30,56m²
0/8	SZATNIA	48,90m²
	RAZEM	**312,56m²**

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW POZIOMYCH:
nr grzejnika przypisanego do ogrzewanego pomieszczenia..... 0.37
moc grzejnika..... Φ=308 W
zasialnie grzejnika - wysokość/szerokość, długość grzejnika..... FC 22/500 900 mm

np. FCV 22/500/600 - grzejnik poziomy z podłączeniem dolnym, dwupłytowy o wysokości 500 mm i długości 600mm
np. FC 22/500/900 - grzejnik poziomy z podłączeniem bocznym, dwupłytowy o wysokości 500 mm i długości 900mm

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW PIONOWYCH:
nr grzejnika przypisanego do ogrzewanego pomieszczenia..... 0.06
moc grzejnika..... Φ=999 W
zasialnie grzejnika - wysokość/szerokość, długość grzejnika..... FAV/22/750/1800mm

np. FAV/22/750/1800 - grzejnik pionowy z podłączeniem dolnym, dwupłytowy o wysokości 1800 mm i szerokośći 750mm

OZNACZENIA OGRZEWANIA PODLOGOWEG/ŚCIENNEGO:
powierzchnia efektywna pomieszczenia / rozstaw przewodów pętli [mm]..... 6,74 m² VA100
średnica rur..... 17 x 2,0
długość pętli..... 78,9 m

KONSTRUKCJA PODŁOGI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

1 - Taśma brzegowa 150x8
2 - Wylewka, Su:70 [mm] - zgodnie z proj. branży architektonicznej
3 - Folia PE 0.25mm z nadrukowaną siatką rastrową 100x100mm
4 - Wykładzina PCV - zgodnie z proj. branży architektonicznej
5 - Rura PE-X 16x1,8
6 - Płyta styropianowa (lambda 0,040) 30mm - zgodnie z proj. branży architektonicznej

LEGENDA:

ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z RUR PEX/AI/PEX
POWRÓR INSTALACJI C.O. Z RUR PEX/AI/PEX
ZASILANIE INSTALACJI C.T. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO
POWRÓR INSTALACJI C.T. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO
PION ZASILANIE/POWRÓT INSTALACJI C.O. P1
PRZEJŚCIE P. POŻAROWE MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI REI60
GŁÓWNY ROZDZIELACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA R1
ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO/ŚCIENNEGO Rop1 - Rop7

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

Temat inwestycji	Budowa przedszkola i zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze		**Data:** III. 2016
Adres inwestycji	Wiśniowa Góra,ul. Tuszyńska 32, 95-020 Andrespol, dz.nr 76		11
Inwestor	Gmina Andrespol		**Skala** 1:100
Adres Inwestora	ul.Rokicińska 126,95-020 Andrespol		**Branża / Etap** SANIT/PW
Temat rysunku	**RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. _C.T.**		
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr. LOD/1795/POOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	**Podpis:**
	Asystent	mgr inż. Anna Majchrowska	