



WA.ZUZ.3.421.195.2018.DŁ

## OBWIESZCZENIE

### o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.),

#### zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 22 czerwca 2018 r., została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.195.2018.DŁ udzielająca Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10, 05-020 Andrespol, pozwolenia wodnoprawnego na:

- pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z trzech studni:

nr 1 o głębokości 65,0m i wydajności otworu  $Q_e = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,

nr 2 o głębokości 73,0m i wydajności otworu  $Q_e = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$

nr 3 o głębokości 59,5m i wydajności otworu  $Q_e = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$

ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny, zlokalizowanych na terenie Stacji Wodociągowej (działka o nr ewid. 766, obręb 0005 Justynów) w m. Justynów, gmina Andrespol, pow. łódzki wschodni, w ilości:

**$Q_{\text{max.s}} = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{sr.d}} = 577,1 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,  $Q_{\text{dop./rok}} = 210646 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,**

na potrzeby Stacji Wodociągowej w m. Justynów.

Lokalizację studni określają współrzędne:

Studnia nr 1 X = 5733437,076 Y= 7408453,22

Studnia nr 2 X = 5733433,301 Y= 7408446,310

Studnia nr 3 X = 5733446,593 Y= 7408448,840

oraz ustanawiająca:

- strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia składającego się z trzech studni: nr 1, nr 2, i nr 3 obejmującą całą działkę o nr ewid. 766, obręb 0005 Justynów, jednostka ewidencyjna 100602\_2 Andrespol, o powierzchni 0,1917 ha, położoną w m. Justynów przy ul. Ks. Ciesielskiego, na której zlokalizowane są trzy studnie głębinowe oraz budynek stacji wodociągowej.

Teren działki ogrodzony jest płotem i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 2, pokój nr 117 w godz. 7:30 – 14:30, w terminie **14 dni** od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wywieszono dnia .....

Zdjęto dnia .....

Podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR  
  
Magdalena Filipiak

#### Dostępne publicznie:

1. na tablicy ogłoszeń PGW WP Zarząd Zlewni w Piotrkowie Tryb.
2. na tablicy ogłoszeń w Gminie Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol